

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RESERVA NATURAL



Entrada principal al Centro de Interpretación de la Reserva Natural

-  **Dirección:** Ctra. Nacional 110 – Km 3,68
10612 Jerte (Cáceres)
-  **Teléfono:** 927014936
-  **Web:** www.extremambiente.es

Información General

Este Centro de Interpretación de la Reserva Natural cuenta con un área de recepción en el que mediante un módulo multimedia ofrece información al viajero acerca de los valores naturales, culturales, históricos y artísticos de la Reserva. El Centro cuenta con una sala audiovisual y una maqueta a tamaño natural, con una reproducción del paraje "Los Pilonos", el más interesante de esta comarca, en el que se recrea el hábitat típico de las gargantas del río Jerte.

En el entorno de la Reserva Natural, existen otros dos Centros de Interpretación: el del Agua, en Cabezuela del Valle y el de la Alta Montaña y la Trashumancia, en Tornavacas, además del Centro de Reproducción de Salmónidos a orillas del río Jerte, que también es visitable.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se organizan visitas guiadas y talleres para grupos de personas con o sin discapacidad, solicitándolos previamente.
- Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Acceso y zona de atención al público

- Se llega hasta al edificio por un camino de losas de piedra homogéneas.
- Para entrar al Centro hay una escalera semicircular de 6 peldaños de 16 cm de altura y un pasamanos a un lado, situado a 1 m de altura.
- El pavimento es de baldosa rústica deslizante en mojado.
- Antes y después de la escalera no hay una franja de pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

- El borde de los peldaños no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Desde el aparcamiento hasta el edificio principal, el itinerario es accesible por una rampa alternativa a las escaleras de entrada.
- La rampa tiene 1 tramo de 1,20 m de ancho al principio y después se va estrechando a 94 cm, una longitud de 9 m y una inclinación del 8,7%. Dispone de un pasamanos en un lado a 1 m de altura.
- El área de embarque y desembarque tiene unas dimensiones que permiten hacer un giro de 360° con la silla de ruedas.
- Se entra al edificio por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y en total con un ancho libre de paso de 1,70 m.
- El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles. Tiene un ancho de paso superior a 1,20 m y el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El mostrador de recepción tiene una altura de 1,05 m y no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

- La sala de exposición está situada en la planta baja del edificio, se accede sin desniveles por un hueco de paso de 1,44 m de ancho.
- En las salas de exposiciones existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- Todos los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible para usuarios de silla de ruedas pero no disponen de un espacio de aproximación frontal adecuado.
- Los expositores y vitrinas horizontales están a una altura de entre 56 y 80 cm.

Sala de audiovisuales

- Se accede directamente desde la recepción y el itinerario es accesible por una puerta de dos hojas que abren hacia dentro, con un ancho libre de paso 70 cm en cada una.
- Toda la sala es diáfana, tiene frente a la pantalla sillas móviles.
- El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.
- Dispone de un estrado al que se accede por medio de un escalón de 14 cm de altura.

Aseo adaptado

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta general de los aseos se abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 90 cm.
- La puerta de la cabina se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La puerta se abre con una manilla y en el interior no hay cerrojo.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente mayor de 1,50 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija a ambos lados, situada a una altura de 72 cm y con una separación entre ambas de 62 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 48 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- Los accesorios del aseo están situados a una altura de 90 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

- Se accede después de cruzar la recepción por un hueco de paso de 1,44 m de ancho. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, es fácilmente detectable con el bastón guía. No existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, textos con una fuente de fácil lectura y la letra más pequeña es de 0,5 y 1,5 cm de altura. Hay contraste cromático entre los textos y el fondo.

Sala de audiovisuales

- Se accede directamente desde la recepción sin desniveles cruzando una puerta de dos hojas que abren hacia dentro, con hueco de paso de 1,60 m de ancho.
- Toda la sala es diáfana con sillas móviles, no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Se accede al estrado subiendo un escalón de 17 cm, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.
- El vídeo dispone de audiodescripción.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Existe un folleto con información general del centro de visitantes.

Sala de audiovisuales

- El vídeo no tiene la opción de subtítulo.
- La sala no dispone de un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas con prótesis auditiva.

Aseos

- Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, a la entrada del centro	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: de asfalto duro y homogéneo Número de plazas de aparcamiento reservadas para PMR: no hay
Señalización	En el exterior		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí Altura media: 70 cm - 1,50 m Tamaño de letra: 0,5 y 1,5 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille y altorrelieve: No Iconos homologados: Sí
Áreas de descanso	Junto al Centro de Interpretación	Practicable	<ul style="list-style-type: none"> El pavimento es practicable de cantos rodados El asiento del banco está a 50 cm de alto La mesa tiene una altura de 79 cm y permiten la aproximación frontal, por los extremos, de una persona en silla de ruedas. Debajo hay un espacio libre de 74 cm, un fondo de 46 cm y un ancho de 2 m
Senda		No accesible	<ul style="list-style-type: none"> El itinerario tiene una longitud de 600 m y se puede acceder en vehículo En el sendero hay unas inclinaciones entre el 6,9% y el 10,5%, un ancho de 2,40 m y los cruces y cambios de dirección tienen un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro Al finalizar la ruta el pavimento es de tierra compacta, regular y con buen mantenimiento El resto del itinerario es por pasarelas sobre piedra junto al cauce del río no accesible con Personas con Movilidad Reducida (PMR)

 **FOTOS**



Sala de exposiciones del Centro de Interpretación



Sala de Audiovisuales



Área de descanso. Mesas y bancos de madera



Aseo adaptado