

NUCLEO DE TURISMO RURAL ALTAIR



Entrada principal del complejo

Dirección: Carretera CV-186 de Bejar a Navalmoral, km,14
37793 Bejar (Salamanca)

Teléfono: 923 423 554

E-mail: reservas@altairturismorural.com

Web: <http://www.altairturismorural.com>



Información General

El Nucleo de Turismo Rural Altair está a 7 kilómetros de Béjar. Solo puedes llegar en coche. El centro tiene varias casas para familias. Están construidas hace poco tiempo. En la entrada hay una gran puerta de madera con el nombre de Altair. El centro está rodeado de una valla de piedra.

Las casas son de planta baja. Tienen 1 o 2 habitaciones y tiene un aparcamiento delante. No hay rampas ni escalones en las casas. Hay un aparcamiento para autobuses en la entrada al centro. Desde el aparcamiento hay un camino hacia las diversas zonas del centro. El edificio principal es la recepción. Hay también salas para actividades. El centro tiene también un edificio de restaurante y un parque infantil. Los juegos del parque son accesibles para niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Atención al público y otra información de interés

- Algunas personas de atención al público saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La casa rural tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.
- Hay descuentos para personas con discapacidad. Debes preguntar antes de ir.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del centro de turismo rural. Hay señales y carteles.

- Es fácil encontrar los apartamentos. Hay un plano fácil de ver en el centro de turismo rural.
- Hay planos del centro de turismo rural fáciles de entender.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el centro de turismo rural.
- Es difícil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del centro de turismo rural.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre y una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra "Aseos".

Acceso, itinerarios y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- El itinerario es todo sin desniveles o por medio de rampas.
- Las rampas son practicable, son de 1 tramo y oscilan entre 11 y 20 m de longitud, con una inclinación del 5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m, no disponen de pasamanos y sí de zócalos laterales. El pavimento es antideslizante y en buen estado.
- El edificio de la recepción es el primero del complejo rural.
- Éste tiene una puerta, abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 82 cm.
- Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,20 m y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público es de una altura. Altura del mostrador: 84 cm. Altura libre bajo el mostrador: 74 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a todas las estancias del establecimiento, sin desniveles o por medio de rampas de itinerarios.
- La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 20 m de longitud, con una inclinación del 5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m, no dispone de pasamanos, cuenta con zócalo de protección a cada lado. El pavimento es antideslizante.

Apartamento accesible para PMR

- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 7.
- Nº de la habitación analizada: 2.
- Situada en planta baja. Itinerario accesible: Sí.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 82 cm.

- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- La habitación del apartamento tiene 1 cama individual.
- Otros apartamentos, tienen 2 habitaciones y una de ellas con 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 50 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 80 cm, izquierdo 2 m.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: sin puertas.
- Altura de baldas y cajones del armario: máx. 50 cm y mín. 20 cm.
- Habitación con terraza: Sí.
- Suelo de terraza enrasado con el de la habitación: Sí.
- Puerta de acceso a la terraza: abre hacia dentro y ancho de paso de 82 cm.
- Terraza situada delante del apartamento.

Cuarto de baño del apartamento

- Puerta: corredera. Ancho libre de paso: 82 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: tirador.
- No tiene cerrojo.
- Luz: Sí, homogénea.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 84 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 94 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 84cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,10 m, lateral izquierdo 25 cm y frontal 1,10 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 76 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 76 cm.
- Separación entre barras: 67 cm.

Ducha

- Ancho y fondo de la ducha: 78 cm y 1,10 m.
- Tipo de ducha: plato enrasado con resto de pavimento.
- Ancho y fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 75 cm y 78 m.
- Barras en L: Sí. Ubicación: pared perpendicular a la grifería . Altura: vertical 1,70 m y horizontal 75cm.

Cocina

- Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 74 cm.

- Altura de la encimera: 80 cm. Altura libre bajo la encimera :72 cm.
- Altura del fregadero: 80 cm. Altura libre bajo fregadero: 67 cm. Tipo de grifo: monomando.
- Altura de cocina: 80 cm. Altura libre bajo la cocina: 72 cm.
- Sistema de apertura de frigorífico: fácil apertura.
- Altura máxima y mínima de baldas y cajones de los armarios: 80 m y 25 cm.
- Sistema de apertura de cajones: fácil apertura.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente de mujeres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 84 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 79 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 25 cm, lateral izquierdo 1 m y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 75 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 75 cm.
- Separación entre barras: 72 cm.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del recinto

- Se accede a los distintos espacios del recinto rural, comedores, apartamentos o recepción sin desniveles o por medio de caminos a modo de rampas. Las rampas no tienen pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Su pavimento es antideslizante.

Apartamentos

- Número del apartamento con color contrastado: Sí.
- Altorrelieve o braille: No.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Desniveles: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- Luz: Sí, homogénea y suficiente.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.

Cuarto de baño del apartamento

- Suelo antideslizante: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Luz: Sí, homogénea y suficiente.

Cocina

- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: Sí, homogénea y suficiente.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La encimera dispone de iluminación directa: No.
- Sistema de encendido: botonera táctil.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Apartamentos

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Avisos de emergencia: sonoros.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo, antideslizante y en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 7. • Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí. • Señalizada en vertical con el SIA: No. • Ancho y longitud de la plaza: 4 m y 5.5 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: Sí. • Ancho del área de acercamiento: 1,50 m. • Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No.
Cafetería / Restaurante	Planta baja.	Accesible, con rampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra NO adaptada: 1,05 m. • Altura de la barra adaptada: 80 cm. • Altura de mesa: 74 cm. • Altura bajo mesa: 68 cm. • Ancho bajo mesa: 71 cm. • Fondo bajo mesa: 80 cm.
Aula o salón de usos múltiples	Planta Baja.	Accesible, sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 73 cm. • Altura bajo mesa: 70 cm. • Ancho bajo mesa: 1 m. • Fondo bajo mesa: 65 cm.
Señalización	General del establecimiento: Sí.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 1,75 m e inferior 1,45 m. • Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 3,5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Itinerarios y apartamentos



Juego infantil sensitivo



Dormitorio principal



Aseo del apartamento